



【DBP形電線固定金具使用可能範囲】

| 注1) 適用DBP (電線固定金具) | A (キャビネット幅) |
|--------------------|-------------|
| DBP-50・40 (C・K)    | 600         |
| DBP-60・50 (C・K)    | 700         |
| DBP-70・60 (C・K)    | 800         |
| DBP-80・70 (C・K)    | 900         |
| DBP-90・80 (C・K)    | 1000        |
| DBP-100・90 (C・K)   | 1200        |

| 数量 | 基台品番       | A    | B   |
|----|------------|------|-----|
|    | NFZ160-25K | 600  | 215 |
|    | NFZ170-25K | 700  | 215 |
|    | NFZ180-25K | 800  | 215 |
|    | NFZ190-25K | 900  | 215 |
|    | NFZ110-25K | 1000 | 215 |
|    | NFZ112-25K | 1200 | 215 |

| 数量 | 基台品番       | A    | B   |
|----|------------|------|-----|
|    | NFZ160-35K | 600  | 315 |
|    | NFZ170-35K | 700  | 315 |
|    | NFZ180-35K | 800  | 315 |
|    | NFZ190-35K | 900  | 315 |
|    | NFZ110-35K | 1000 | 315 |
|    | NFZ112-35K | 1200 | 315 |

注1) DBP形電線固定金具は別売で付属しておりません。  
 注2) アンカーボルト固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン  
 をお願いします。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)

|      |      |     |                      |     |    |      |                        |                   |     |
|------|------|-----|----------------------|-----|----|------|------------------------|-------------------|-----|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番  | NFZ                  | 検図  | 設計 | 製図   | 名称                     | CNAZ形自立盤キャビネット用基台 | 数量  |
|      |      | 材質  | t 2.3 (スチール)         | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号                   |                   | ページ |
|      |      | 塗装色 | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色) |     |    |      | 内外電機株式会社 図番            |                   | 欠   |
|      |      |     |                      |     |    |      | Naigai Energening Inc. |                   |     |