

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLCE2020DK				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ145016SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー		1:10			
▲		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ				Naigai Energering Inc.	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
225/200A  
(NV250-NCV)  
(36kA)  
(100mA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3


KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

回路No.	負荷名称
1A	

回路No.	負荷名称
2A	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	20	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCE2020DK	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次