

- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致していません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



F	変更履歴	特記事項	品番	TLCM0534TW	検図	設計	製図	名称	TOPテナント用電灯分電盤	数量
			キャビネット	CMDK1660C2 (F) (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ドア	t1.6 (スチール)			1:10			
			ボデー	t1.6 (スチール)						
			ハンドル	スイングハンドル小 / 中 (キー200)						
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

mm²×3

3P3W
WHM:120A
(スペース)


NMCB3P
50/50A
(NF63-NCV)
(7.5kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33



回路No.	負荷名称
32	
34	

AC3φ3W 200V

mm²×3

3P3W
WHM:120A
(スペース)

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	34	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM0534TW	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
△		シーケンス記号							
△				作成日					
△							内外電機株式会社	図番	次
△							Naigai Energeting Inc.		