

- 注1) 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------|-------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TLHE2014PA | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP電灯分電盤 | 数量 |
| | | | キャビネット | CMEZ145016SC (屋内露出壁掛) | | | | | | |
| | | | ドア | t1.6 (スチール) | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | | ページ |
| | | | ボデー | t1.6 (スチール) | | 1:10 | | | | |
| | | | ハンドル | スイングハンドル中 (キー200) | | | | 内外電機株式会社 図番 | | 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | Naigai Energering Inc. | | | |

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NELB3P
225/200A
(NV250-NCV)
(36kA)
(100mA)



| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
| | 1 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 7 |
| | 9 |
| | 11 |
| | 13 |
| | 15 |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | |

| 型式 | 型式 | 定格 | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|---------|----------|----------|----|--------|------|
| NPS-22 | PSCB2P2E | 30 / 20A | 2 | 100 | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E | 30 / 20A | 6 | 100 | |
| NPS-12T | PSCB2P1E | 30 / 20A | 6 | 100 | |
| (スペース) | PSCB2P | 30 / A | 2 | 100 | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | |
|------|------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| ▲ | | TLHE2014PA | | | | | |
| ▲ | | シーケンス記号 | | | | | |
| ▲ | | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| ▲ | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc. | 図番 次 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

A

B

C

D


E

AC3φ3W 200V

mm²×3

ELCB3P
100/100A
(NV125-CV)
(30kA)
(100mA)

| | | | |
|------|-------|-------|------|
| 負荷名称 | 回路No. | 回路No. | 負荷名称 |
| | 1 | 2 | |



| 型式 | 定格 | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|------|---------------|----|-------|----|
| BH-K | KMCB3P 50/50A | 2 | 200 | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TLHE2014PA | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | |
| | | | シーケンス記号 | | | | | | |
| | | | | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| | | | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc. | 図番 次 |