

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
F		TLQE1550CC				TOP電灯分電盤	
		キャビネット					
		CMEZ155016SC (屋内露出壁掛)					
		ドア					
		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
		ボデー			1:10		
		t1.6 (スチール)					
		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
		スイングハンドル中 (キー200)					
		色/仕上げ				Naigai Energenring Inc.	
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C


D

E

F




負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-C1 AP (NR)	PMCB2P1E 50/ 20A	25	100	
BH-C1 AP (NT)	PMCB2P1E 50/ 20A	25	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLQE1550CC	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次



注1) 1, 2, 3の端子記号は  
外部自動点滅器 (EESwitch) 接続用です。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
						シーケンス記号	
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠