





注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



F	△								
	△								
	△								
	△								
	△								

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
250/250A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27




回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-C1 AP(NR)	PMCB2P1E 50/ 20A	14	100	
BH-C1 AP(NT)	PMCB2P1E 50/ 20A	14	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLQM2528RD	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	
△		シーケンス記号							
△				作成日			整理番号		ページ
△							内外電機株式会社	図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.		

フル2線リモコンシステム



SEQUENCE					
リレー制御用 チャンネルNo	T/U 負荷No	CB番号	回路数(RRY)/LACSL		備考・連動接点(▲) 記載無場合は連動ユニット不要
			1P	2P	
1	1	1	1		
	2	2	1		
	3	3	1		
	4	4	1		
2	1	5	1		
	2	6	1		
	3	7	1		
	4	8	1		
3	1	9	1		
	2	10	1		
	3	11	1		
	4	12	1		
4	1	13	1		
	2	14	1		
	3	15	1		
	4	16	1		
5	1	17	1		
	2	18	1		
	3	19	1		
	4	20	1		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
WR6165	RRY 片切 20A 送り端子付/パナソニック	20	24	
WR3400	T/U リレー制御用/パナソニック	5	24	
WRT2050	CPU 伝送ユニット/パナソニック	1	100	
WR2301	RTR 1.5A 36VA/パナソニック	1	100	

F	変更履歴		特記事項	品番	TLQM2528RD	検図	設計	製図	名称	TOP分電盤	
	△		リモコン機器のアドレス等の設定は弊社不含です。	シーケンス記号							
	△					作成日			整理番号		ページ
	△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠