

















注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
　　負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3）分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4）各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5）機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TPQM0508WR | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP動力分電盤 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | キャビネット | CMCZ809516SC （屋内露出壁掛） | | | | | | |
| | | ドア | t1．6（スチール） | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | | ページ |
| | | ボデー | t1．6（スチール） | | | 1:10 | | | |
| | | ハンドル | スイングハンドル小 （キー200） | | | | 内外電機株式会社 | 図番 | 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色（2．5Y9/1近似色） | | | | Naigai Energering Inc. | | |




| 負荷名称 | | 回路No. |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | 3 |
| | | 5 |
| | | 7 |

| 回路No. | | 負荷名称 |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 4 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |

| 型式 | 定格 | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NF30-KC AP | PMCB3P3E 30/ 30A | 8 | 200 | |

注1）凸印記入箇所はロックカバー付
注2）電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3）容量表示なきものは20A
注4）感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 TPQM0508WR | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | シーケンス記号 | | | | | |
| | | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energening Inc. 図番 | 欠 |