

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|----------------------|-----------------------|-----|----|---------|-------------------------------------|---------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TSEZ1502SB | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP開閉器盤 | 数量 |
| | | | キャビネット | CTHZ505016SK (屋外露出壁掛) | | | | | | |
| | | | ドア | t1.2 (ステンレス) | 作成日 | | 縮尺 A3基準 | 整理番号 | | ページ |
| | | | ボデー | t1.2 (ステンレス) | | | 1:10 | | | |
| | | | ハンドル | PH-53 (取外しハンドル付属) | | | | | | |
| | | 色/仕上げ | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色) | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc. | 図番 | 欠 |

A



B

C

D

E

F



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| A | |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| B | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|--|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | TSEZ1502SB | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP開閉器盤 | |
| | ▲ | | シーケンス記号 | | 作成日 | | | 整理番号 | ページ | |
| | ▲ | | | | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. | 図番 | |
| | ▲ | | | | | | 欠 | | | |