

プラスチック計器箱・化粧ボックスなどの スマートメーター対応について



2015年7月より各電力会社によるスマートメーターの導入が開始されました。
プラスチック計器箱・化粧ボックスなどへの取付可否についてお知らせいたします。

- 単相3線式, 三相3線式 WHM30A(従来品)が、スマートメーター60Aとなります。
- 各電力会社様の普通耐候形, 強化耐候形の使い分けについては、従来の指定通りです。

北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中部電力・中国電力・四国電力・沖縄電力（敬称略・順不同）

プラスチック計器箱 取付確認一覧表

○ : 取り付けできます



品名	品番	スマートメーター					
		単相2線式		単相3線式 三相3線式		単相3線式 三相3線式	
		30A		60A		120A	
		普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形
プラスチック計器箱 	P-1AN	○					
	P-3AN	○		○			
	P-4AN					○	
プラスチック計器箱 	PC-1AN	○					
	PC-3AN	○		○			
	PC-4AN					○	

- ・東京電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。
その他電力管内のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや電力会社様より入手の資料によって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。

北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中部電力・中国電力・四国電力・沖縄電力（敬称略・順不同）

化粧ボックス・化粧板 取付確認一覧表

○ : 取り付けできます

品名	品番	スマートメーター					
		単相2線式		単相3線式 三相3線式		単相3線式 三相3線式	
		30A		60A		120A	
		普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形
PKZ形 化粧ボックス 	PKZ211C	○		■		■	
	PKZ212C						
	PKZ311C			○*	○	○	
	PKZ312C						
	PKZ321C			○			
	PKZ322C						
	PKZ333C						
PUZ形 化粧プレート 	PUZ211C	○		■		■	
	PUZ212C						
	PUZ311C			○*	○	○	
	PUZ312C						
	PUZ321C			○			
	PUZ322C						
	PUZ333C						



※ 取り付けねじの位置を移動することにより、取り付けできます。

- ・東京電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。
 その他電力管内のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや電力会社様より入手の資料によって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。

関西電力・九州電力(敬称略・順不同)

プラスチック計器箱 取付確認一覧表

○ : 取り付けできます

品名	品番	スマートメーター					
		単相2線式		単相3線式 三相3線式		単相3線式 三相3線式	
		30A		60A		120A	
		普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形
プラスチック計器箱 	P-1AN	○					
	P-3AN			○		○	
	P-4AN						
プラスチック計器箱 	PC-1AN	○					
	PC-3AN			○		○	
	PC-4AN						



- ・ 三相3線式(開閉器付) 60A 普通耐候形は、P-3AN, PC-3AN の取り付けねじ位置を移動することにより、取り付けできます。
- ・ 関西電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。
九州電力様のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや九州電力様より入手の資料によって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・ スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。

関西電力・九州電力(敬称略・順不同)

化粧ボックス・化粧板 取付確認一覧表

○ : 取り付けできます

× : 取り付けできません

品名	品番	スマートメーター					
		単相2線式		単相3線式 三相3線式		単相3線式 三相3線式	
		30A		60A		120A	
		普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形	普通耐候形	強化耐候形
PKZ形 化粧ボックス 	PKZ211C	○	×				
	PKZ212C						
	PKZ311C						
	PKZ312C						
	PKZ321C	○※		○※	×	○※	×
	PKZ322C						
	PKZ333C						
PUZ形 化粧プレート 	PUZ211C	○					
	PUZ212C						
	PUZ311C						
	PUZ312C						
	PUZ321C	○※		○※		○※	
	PUZ322C						
	PUZ333C						

※ 取り付けねじの位置を移動することにより、取り付けできます。

- ・ 三相3線式(開閉器付) 60A 普通耐候形は、化粧プレート PUZ311C, PUZ321C の取り付けねじ位置を移動することにより、取り付けできます。
- ・ 関西電力管内のスマートメーターを実機にて取り付け確認しております。
九州電力様のスマートメーターについては、行政機関の公式サイトや九州電力様より入手の資料によって確認しておりますが、万一取り付けできない場合はご了承ください。
- ・ スマートメーターに関しての情報を入手次第順次更新いたします。