

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|-------------------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | THEZ0302YT | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | TOP引込計器盤 | 数量 |
| | | | キャビネット | CHHK01FC (屋内屋外兼用壁掛) | | | | | | |
| | | | ドア | t1.6 (スチール) | 作成日 | | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | ページ |
| | | | ポデー | t1.6 (スチール) | | | 1:10 | | | |
| | | | ハンドル | PH-52 / PH-53 (取外ハンドル付属) | | | | | | |
| | | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) | | | | | 内外電機株式会社 図番 | | 欠 |
| | | | | | | | | Naigai Engineering Inc. | | |

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

LP3W
WHM 120A
(スペース)

RNT
60A



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| A | |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| B | |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

| | | | | | | | |
|------|------|---------------|-----|----|----|------------------------|-----|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 THEZ0302YT | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 TOP引込計器盤 | |
| ▲ | | シーケンス記号 | 作成日 | | | 整理番号 | ページ |
| ▲ | | | | | | 内外電機株式会社 図番 | 欠 |
| ▲ | | | | | | Naigai Energering Inc. | |