



注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	THEZ1503YB	検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤	数量
	▲		キャビネット	CHHK03AC (屋内屋外兼用壁掛)				作成日		ページ
	▲		ドア	t1.6 (スチール)				縮尺	A3基準	
	▲		ボデー	t1.6 (スチール)					1:10	
	▲		ハンドル	PH-52 / PH-53 (取外ハンドル付属)						
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						
								内外電機株式会社 図番		欠
								Naigai Energening Inc.		

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

IP3W  
WHM 120A  
(スペース)

A  
ELCB3P  
150/150A  
(NV150-CVS)  
(30kA)  
(100mA)

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

IP3W  
WHM 120A  
(スペース)

B  
ELCB3P  
150/150A  
(NV150-CVS)  
(30kA)  
(100mA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

IP3W  
WHM 120A  
(スペース)

C  
ELCB3P  
150/150A  
(NV150-CVS)  
(30kA)  
(100mA)

回路No.	負荷名称
A	

回路No.	負荷名称
B	

回路No.	負荷名称
C	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	THEZ1503YB	検図	設計	製図	名称	TOP引込計器盤	
▲		シーケンス記号		作成日			整理番号		ページ
▲							内外電機株式会社 図番		欠
▲							Naigai Energering Inc.		