

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

|   |      |       |                      |                           |     |    |      |                         |             |     |
|---|------|-------|----------------------|---------------------------|-----|----|------|-------------------------|-------------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項  | 品番                   | THEZ2202SB                | 検図  | 設計 | 製図   | 名称                      | TOP引込計器盤    | 数量  |
|   |      |       | キャビネット               | CWHK02GK (屋内屋外兼用壁掛)       |     |    |      |                         |             |     |
|   |      |       | ドア                   | t1.5 (ステンレス)              | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号                    |             | ページ |
|   |      |       | ボデー                  | t1.5 (ステンレス)              |     |    | 1:10 |                         |             |     |
|   |      |       | ハンドル                 | PH-52 / PH-53 (取外しハンドル付属) |     |    |      |                         | 内外電機株式会社 図番 | 欠   |
|   |      | 色/仕上げ | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色) |                           |     |    |      | Naigai Engineering Inc. |             |     |

A



B

C

D

E

F



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| A     |      |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| B     |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | THEZ2202SB | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                     | TOP引込計器盤 |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------|----------|
| △    |      | シーケンス記号 |            | 作成日 |    |    | 整理番号                   | ページ      |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番            | 欠        |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Energering Inc. |          |