

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |      |        |                          |     |    |                         |             |          |     |
|---|------|------|--------|--------------------------|-----|----|-------------------------|-------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番     | THMZ0602YB               | 検図  | 設計 | 製図                      | 名称          | TOP引込計器盤 | 数量  |
|   | ▲    |      | キャビネット | CHHK02BC (屋内屋外兼用壁掛)      |     |    |                         | 整理番号        |          | ページ |
|   | ▲    |      | ドア     | t1.6 (スチール)              | 作成日 | 縮尺 | A3基準                    |             |          |     |
|   | ▲    |      | ボデー    | t1.6 (スチール)              |     |    | 1:10                    |             |          |     |
|   | ▲    |      | ハンドル   | PH-52 / PH-53 (取外ハンドル付属) |     |    |                         | 内外電機株式会社 図番 |          | 欠   |
|   |      |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)   |     |    | Naigai Engineering Inc. |             |          |     |

A



B

C

D

E

F



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| A     |      |

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| B     |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

|   |      |      |         |            |     |    |    |                                    |          |  |
|---|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|----------|--|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | THMZ0602YB | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                 | TOP引込計器盤 |  |
|   | ▲    |      | シーケンス記号 |            | 作成日 |    |    | 整理番号                               | ページ      |  |
|   | ▲    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番       |  |
|   | ▲    |      |         |            |     |    | 欠  |                                    |          |  |