

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



| 変更履歴 | 特記事項 | 品番                      | 検図  | 設計 | 製図   | 名称                     | 数量  |
|------|------|-------------------------|-----|----|------|------------------------|-----|
| F    |      | TLCE1030TM              |     |    |      | TOPテナント用電灯分電盤          |     |
|      |      | キャビネット                  |     |    |      |                        |     |
|      |      | CMFK1450C1 (F) (屋内露出壁掛) |     |    |      |                        |     |
|      |      | t1.6 (スチール)             | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号                   | ページ |
|      |      | ドア                      |     |    | 1:10 |                        |     |
|      |      | ボデー                     |     |    |      |                        |     |
|      |      | t1.6 (スチール)             |     |    |      |                        |     |
|      |      | ハンドル                    |     |    |      |                        |     |
|      |      | スイングハンドル中 (キー200)       |     |    |      | 内外電機株式会社 図番            | 欠   |
|      |      | 色/仕上げ                   |     |    |      | Naigai Energening Inc. |     |
|      |      | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)  |     |    |      |                        |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

PSW  
WHM 120A  
(スペース)


NELB3P  
100/100A  
(NV125-NCV)  
(30kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |
|      | 35    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |
| 36    |      |

| 型式     | 定格               | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|--------|------------------|----|--------|----|
| F52CN  | CMCB2P1E 50/ 20A | 30 | 100    |    |
| (スペース) | CMCB2P 50/ A     | 6  | 100    |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCE1030TM | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                 |         |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------------------|---------|
| ▲    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                    |         |
| ▲    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                               | ページ     |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Energeting Inc. | 図番<br>次 |