

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



|   |      |       |                        |                       |     |    |         |                        |          |     |
|---|------|-------|------------------------|-----------------------|-----|----|---------|------------------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項  | 品番                     | TLHE1024BM            | 検図  | 設計 | 製図      | 名称                     | TOP電灯分電盤 | 数量  |
|   |      |       | キャビネット                 | CMEZ124012SC (屋内露出壁掛) |     |    |         |                        |          |     |
|   |      |       | ドア                     | t1.6 (スチール)           | 作成日 |    | 縮尺 A3基準 | 整理番号                   |          | ページ |
|   |      |       | ポデー                    | t1.6 (スチール)           |     |    | 1:10    |                        |          |     |
|   |      |       | ハンドル                   | スイングハンドル中 (キー200)     |     |    |         |                        |          |     |
|   |      | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |                       |     |    |         | 内外電機株式会社 図番            |          | 欠   |
|   |      |       |                        |                       |     |    |         | Naigai Energering Inc. |          |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


m㎡×3

RNT  
150A

3E  
3P 50A

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 01    |      |


| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |

NELB3P  
100/100A  
(NV125-NCV)  
(30kA)  
(100mA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧(V)   | 備考   |
|---------|------------------|----|---------|------|
| NPS-22  | PSCB2P2E 30/ 20A | 6  | 100     | 電圧指定 |
| NPS-12R | PSCB2P1E 30/ 20A | 9  | 100     |      |
| NPS-12T | PSCB2P1E 30/ 20A | 9  | 100     |      |
| (スペース)  | PSCB2P 30/ A     | 10 | 100     |      |
| NF63-CV | MCCB3P 50/ 50A   | 1  | 100/200 |      |

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

|      |      |               |            |     |    |    |                                     |         |
|------|------|---------------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| 変更履歴 | 特記事項 | 品番<br>シーケンス記号 | TLHE1024BM | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
|      |      |               |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
|      |      |               |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>次 |