

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TLQE1014TA	検図	設計	製図	名称	TOPテナント用電灯分電盤	数量
			キャビネット	CMDK1250C1 (F) (屋内露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)						
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					内外電機株式会社 図番		欠
								Naigai Energening Inc.		

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

PSW  
WHM 120A  
(スペース)

NELB3P  
100/100A  
(NV125-NCV)  
(30kA)  
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-C1 AP (NR)	PMCB2P1E 50/ 20A	7	100	
BH-C1 AP (NT)	PMCB2P1E 50/ 20A	7	100	
(スペース)	PMCB2P 50/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLQE1014TA	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次