

- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TPKM1014TA	検図	設計	製図	名称	TOPテナント用動力分電盤	数量
			キャビネット	CMDK1550C1 (F) (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ドア	t 1.6 (スチール)		1:10				
			ボデー	t 1.6 (スチール)						
			ハンドル	スイングハンドル小 / 中 (キー200)						
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C


D

E

F


AC3φ3W 200V

mm²×3



MCCB3P
100/100A
(NF125-CV)
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/30A	14	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPKM1014TA	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
△		シーケンス記号							
△				作成日					
△							内外電機株式会社	図番	次
△							Naigai Energeting Inc.		