

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。


変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPQE1510WA				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット					
▲		ドア					
▲		ボデー					
▲		ハンドル					
▲		色/仕上げ					
			作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
						内外電機株式会社 図番	欠
						Naigai Energening Inc.	

AC3φ3W 200V

mm²×3

ELCB3P
150/150A
(NV150-CVS)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NF30-KC AP	PMCB3P3E 30/30A	10	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPQE1510WA			検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
			シークエンス記号	作成日	図番						
									内外電機株式会社		次
									Naigai Energeting Inc.		