

2021 総合価格表 正誤一覧

2021 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。 < 訂正箇所: □ >

P.562 CWHK 形ステンレス製引込計器盤 (200・250A 用) キャビネット

訂正箇所: 参照頁

誤 ■ポール用取付金具は **P.556** ~ 569 をご参照ください。

正 ■ポール用取付金具は **P.566** ~ 569 をご参照ください。

P.630 キャビネット用パーツ 防水スイングハンドル NCH-P

訂正箇所: 詳細図

誤

品番	備考
NCH-13P	止め金 (①図) 付
NCH-12P	止め金 (②図) 付

正

品番	備考
NCH-13P	止め金 (①図) 付
NCH-12P	止め金 (②図) 付

P.700 受電設備データ (参考)

訂正箇所: 数値

誤

高圧カットアウト(PC)用ヒューズ(速動形)選定表

方式	単相変圧器	
結線図		
定格電流 計算式	変圧器容量(kVA) 定格電圧(kV)	
変圧器容量 (kVA)	一次電流 (A)	適応ヒューズ (A)
10	1.52	5
20	3.03	10
30	4.55	10
50	7.58	15
75	11.4	20
100	15.2	30
150	22.7	50
200	30.3	75
300	45.5	100

正

高圧カットアウト(PC)用ヒューズ(速動形)選定表

方式	単相変圧器	
結線図		
定格電流 計算式	変圧器容量(kVA) 定格電圧(kV)	
変圧器容量 (kVA)	一次電流 (A)	適応ヒューズ (A)
10	1.52	5
20	3.03	10
30	4.55	10
50	7.58	20
75	11.4	30
100	15.2	50
150	22.7	50
200	30.3	75
300	45.5	100

P.716 品番索引 (ABC 順)

訂正箇所: 頁

誤

品番	品名	頁
SSI	スナップスイッチ取付台	655
STB	ステンレスバンド	566
SV	電磁弁制御盤	327
SW	水位警報盤	328
SZ	ステンレス製基台	569

正

品番	品名	頁
SSI	スナップスイッチ取付台	655
STB	ステンレスバンド	569
SV	電磁弁制御盤	327
SW	水位警報盤	328
SZ	ステンレス製基台	589

Energy Management Engineering
内外電機株式会社

ホームページ <http://www.naigai-e.co.jp>

※本紙からの「無断転載」及び「複製」は、固くお断りいたします。