

# 2021 総合価格表 正誤一覧

2021 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。 < 訂正箇所: □ >

## P.562 CWHK 形ステンレス製引込計器盤 (200・250A 用) キャビネット

訂正箇所: 参照頁

**誤** ■ポール用取付金具は **P.556** ~ 569 をご参照ください。

**正** ■ポール用取付金具は **P.566** ~ 569 をご参照ください。

## P.630 キャビネット用パーツ 防水スイングハンドル NCH-P

訂正箇所: 詳細図

**誤**

品番	備考
NCH-13P	止め金 (㊦図) 付
NCH-12P	止め金 (㊧図) 付

**正**

品番	備考
NCH-13P	止め金 (㊦図) 付
NCH-12P	止め金 (㊧図) 付

## P.700 受電設備データ (参考)

訂正箇所: 数値

**誤** 高圧カットアウト(PC)用ヒューズ(速動形)選定表

**正** 高圧カットアウト(PC)用ヒューズ(速動形)選定表

方式	単相変圧器	
結線図		
定格電流 計算式	変圧器容量(kVA) 定格電圧(kV)	
変圧器容量 (kVA)	一次電流 (A)	適応ヒューズ (A)
10	1.52	5
20	3.03	10
30	4.55	10
50	7.58	<b>15</b>
75	11.4	<b>20</b>
100	15.2	<b>30</b>
150	22.7	50
200	30.3	75
300	45.5	100

方式	単相変圧器	
結線図		
定格電流 計算式	変圧器容量(kVA) 定格電圧(kV)	
変圧器容量 (kVA)	一次電流 (A)	適応ヒューズ (A)
10	1.52	5
20	3.03	10
30	4.55	10
50	7.58	<b>20</b>
75	11.4	<b>30</b>
100	15.2	<b>50</b>
150	22.7	50
200	30.3	75
300	45.5	100

## P.716 品番索引 (ABC 順)

訂正箇所: 頁

**誤**

品番	品名	頁
SSI	スナップスイッチ取付台	655
STB	ステンレスバンド	<b>566</b>
SV	電磁弁制御盤	327
SW	水位警報盤	328
SZ	ステンレス製基台	<b>569</b>

**正**

品番	品名	頁
SSI	スナップスイッチ取付台	655
STB	ステンレスバンド	<b>569</b>
SV	電磁弁制御盤	327
SW	水位警報盤	328
SZ	ステンレス製基台	<b>589</b>

Energy Management Engineering  
**内外電機株式会社**

ホームページ <http://www.naigai-e.co.jp>

※本紙からの「無断転載」及び「複製」は、固くお断りいたします。

# 2021 総合価格表 正誤一覧

2021 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。 < 訂正箇所：□ >

## P.564・565 CAHK 形 アルミ製引込計器盤キャビネット 訂正箇所：品番，塗装色

**誤**

### P.564

材 質	アルミ ドア1.5mm ボデー1.5mm
ハンドル	取り外しハンドル メーター部 PH-52 (封印付) スイッチ部 PH-53
アース端子	ネジ M8 × 16 (緑頭)
塗 装 色	ライトグレー色 (日塗工 LN-80) マンセル N8

ドア	納期区分	木製基板付	
		品	番
2段	○	CAHK01A	L
2段	○	CAHK02A	L



**正**


### P.564

材 質	アルミ ドア1.5mm ボデー1.5mm
ハンドル	取り外しハンドル メーター部 PH-52 (封印付) スイッチ部 PH-53
アース端子	ネジ M8 × 16 (緑頭)
塗 装 色	ナイガイクリーム色 (日塗工 L22-90B) マンセル 2.5Y9/T

ドア	納期区分	木製基板付	
		品	番
2段	○	CAHK01A	C
2段	○	CAHK02A	C



### P.565



### P.565



Energy Management Engineering  
**内外電機株式会社**  
 ホームページ <http://www.nagai-e.co.jp>  
 ※本紙からの「無断転載」及び「複製」は、固くお断りいたします。

# 2021 総合価格表 正誤一覧

コールセンター・関西支店・大阪特販支店・関西総合センターの  
移転に伴い、連絡先を変更しております。  
ご登録の変更をお願い申し上げます。

## P.727 NETWORK

訂正箇所：住所, TEL, FAX

### 移転前

#### コールセンター(カタログ商品の受注)

〒579-8025 大阪府東大阪市宝町17-43  
TEL (072) 988-0333 (代)  
FAX (072) 987-2701

#### お問い合わせセンター

TEL (072) 980-8551 (代)  
承り時間 9:00~12:00, 13:00~17:00  
土日祝日を除く

### 関西支店

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6782-0181(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業二課

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6782-3981(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業三課

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6783-2401(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業四課

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6782-0221(代) FAX (06) 6783-2191

### 大阪特販支店

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6782-0222 FAX (06) 6782-4731

#### 営業課

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1  
東大阪大発ビル8F  
TEL (06) 6782-0222 FAX (06) 6782-4731

### 物流

#### 物流部

##### 中日本物流センター

〒486-0961 愛知県春日井市春日井上ノ町字  
割畑120-1  
TEL (0568) 33-1277(代) FAX (0568) 33-1303

#### 関西総合センター

〒579-8025 大阪府東大阪市宝町17-43  
TEL (072) 985-5681 (代) FAX (072) 987-2701

### 移転後

#### コールセンター(カタログ商品の受注)

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (0120) 98-2909 (0120) 35-9995  
FAX (0120) 52-3334

#### お問い合わせセンター

TEL (0120) 98-5883 (代)  
承り時間 9:00~12:00, 13:00~17:00  
土日祝日を除く

### 関西支店

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6782-0181(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業二課

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6782-3981(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業三課

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6783-2401(代) FAX (06) 6782-4731

#### 営業四課

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6782-0221(代) FAX (06) 6783-2191

### 大阪特販支店

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6782-0222 FAX (06) 6782-4731

#### 営業課

〒577-0015 大阪府東大阪市長田1丁目8-13  
TEL (06) 6782-0222 FAX (06) 6782-4731

### 物流

#### 物流部

中日本物流センターは2021年7月に閉鎖しました

#### 関西総合センター

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目7-34  
TEL (06) 6787-9013 (代) FAX (06) 6787-9014



Energy Management Engineering

内外電機株式会社

ホームページ <http://www.naigai-e.co.jp>

※本紙からの「無断転載」及び「複製」は、固くお断りいたします。